

Checkliste Balkon bei Bewohnerzimmer

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Balkontür		
10	Hat die Balkontür eine lichte Breite von mind.80 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Hat die Tür zum Balkon eine Schwelle von max. 2,5 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Bodenbeläge		
20	Besteht zwischen dem Bodenbelag des Balkons und des Wohnraums ein deutlicher Farb- oder Helligkeitskontrast?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Entspricht der Bodenbelag (bei gedeckter Terrasse) der Gleitfestigkeit R10/GS1?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
22	Entspricht der Bodenbelag (bei nicht gedeckter Terrasse) der Gleitfestigkeit R11/GS2?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
23	Ist der ganze Bodenbereich frei von Stolperstellen und herumliegenden Gegenständen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
24	Sind die Wasserabläufe bodeneben eingebaut?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Brüstungen		
30	Beträgt die Höhe der Balkonbrüstung mind. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Beträgt die Höhe der Balkonbrüstung mind. 0,90 m, bei einer Brüstungsdicke von mind. 20 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
32	Ist die Brüstung bis zu einer Höhe von 75 cm frei von Öffnungen grösser als Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
33	Ist sie transparent gestaltet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
34	Ist sie schwer bekletterbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
35	Besteht die Glasbrüstung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
36	Ist die Brüstung mit einem Handlauf versehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Hindernisse (siehe Kapitel 4 «Abschränkungen und Hindernisse»)		
40	Ist die Halterung für den Sonnenschirm so angebracht, dass keine Stolperstelle entsteht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
5	Gehhilfen		
50	Ist auf dem Balkon eine Abstellfläche für einen Rollator vorgesehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Ist in der Nähe der Sitzgelegenheit eine Halterung für Gehstützen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	Elektroinstallation		
60	Sind Steckdosen so angebracht, dass auf den Einsatz von Verlängerungskabeln verzichtet werden kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
61	Sind Schalter für Storen oder andere Verschattungselemente für Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich und in einer Höhe von 0,80–1,10 m montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Beleuchtung		
70	Kann die Balkon-Beleuchtung vom Balkon aus bedient werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Ist der Schalter beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
72	Ist der Schalter auf 0,80–1,10 m Höhe angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	