

Checkliste Dusche und WC bei Bewohnerzimmer

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Türe		
10	Ist die Tür mind. 80 cm breit? (Weder Türflügel noch Türdrücker dürfen in diese 80 cm hineinragen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Ist der Zugang bodeneben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Öffnet die Tür nach aussen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Kann die Türverriegelung von aussen geöffnet werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Bodenbelag		
20	Ist der Bodenbelag frei von Kanten und Versätzen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Entspricht der Bodenbelag der Gleitfestigkeit B oder GB2?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Wandbelag		
30	Hebt sich der Wandbelag durch Helligkeits- oder Farbkontrast vom dunkleren Bodenbelag ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Ist der Wandbelag matt, um Blendung zu vermeiden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Haltgriffe		
40	Ist die Duschgleitstange als Haltegriff ausgebildet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Gibt es einen L-förmigen Haltegriff im Duschbereich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
42	Weist dieser eine ausreichende Stabilität auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
43	Ist er auf 70–75 cm Höhe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
44	Gibt es einen L-förmigen Haltegriff im WC-Bereich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
45	Weist dieser eine ausreichende Stabilität auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
46	Ist er auf 70–75 cm Höhe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
47	Eignet sich der Handtuchhalter beim Waschbecken auch als Haltegriff?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
48	Weist dieser eine ausreichende Stabilität auf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
49	Ist er auf 85–90 cm Höhe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Dusche		
50	Ist der Zugang in die Dusche hindernisfrei (bodeneben mit angrenzender Rinn oder abgeschrägtem Absatz max. 2,5 cm hoch)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Ist der Duschplatz mind. 0,90x1,10 m gross?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
52	Ist neben dem Duschplatz ein Stehplatz von mind. 90 cm Breite für eine Betreuungsperson vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
53	Ist der Wasserablauf bodeneben eingebaut?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
54	Beträgt das Gefälle zum Ablauf max. 2 %?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
55	Unterscheidet sich der Bodenbelag der Dusche kontrastreich vom anderen Bodenbelag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
56	Ist ein Duschhocker vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	WC		
60	Ist das WC auf einer Höhe von 46 cm (fertigen OK-Sitzhöhe des WC-Sitzes) montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
61	Ist es höhenverstellbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
62	Hat die WC-Schüssel eine Ausladung von mind. 65 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
63	Ist rechts und/oder links des WCs eine Bewegungsfläche von 90 cm vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Waschbecken		
70	Ist das Waschbecken auf 85 cm Höhe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Ist das Waschbecken mind. 55 cm tief?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
72	Ist das Waschbecken unterfahrbar (Beinfreiheit mind. 70 cm)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
73	Ist der Siphon unterputz oder wandnah montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8	Fenstergriff		
80	Ist der Fenstergriff auf max. 1,10 m Höhe angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
81	Ist er mind. 12 cm lang?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Beleuchtung		
90	Ist der Sanitärbereich mit mind. 300 Lux (besser 500 Lux) ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Ist er gleichmässig ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
92	Ist er blendungsfrei ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
93	Wurde darauf verzichtet, die Spiegelschrank-Leuchte gegenüber der Tür anzubringen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Schalter und/oder Steckdosen		
100	Sind Schalter und Steckdosen kontrastreich abgesetzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
101	Sind Schalter auf einer Höhe von 0,80–1,10 m montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Notrufeinrichtung		
110	Ist eine Notrufeinrichtung vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
111	Kann diese auch von einer am Boden liegenden Person erreicht werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	