

Checkliste Rampen im Aussenbereich

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Stufen/Schwellen		
10	Ist die vorhandene Rampe stufen- und schwellenlos zugänglich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Steigung		
20	Hat die Rampe eine Steigung von max. 6 %?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Breite		
30	Hat die Rampe eine Breite von mind. 1,50 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Wird die Rampe oft gleichzeitig aus zwei Richtungen benutzt und hat darum eine Breite von mind. 1,80 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Rampenlänge		
40	Hat die Rampe eine Länge von max. 10 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Wenn die Rampe länger als 10 m ist, hat sie ein Zwischenpodest?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
42	Hat das Zwischenpodest eine Länge von mind. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Manövrierflächen/ Zwischenpodeste		
50	Gibt es am unteren Ende der Rampe eine Manövrierfläche von mind. 1,40x1,70 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Gibt es am oberen Ende der Rampe eine Manövrierfläche von mind. 1,40x1,70 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
52	Haben die Manövrierflächen ein Gefälle von max. 2 %, damit keine Pfützen entstehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
53	Gibt es ein Zwischenpodest von mind. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	Geländer		
60	Hat die Rampe zur Talseite hin ein durchlaufendes Geländer über die ganze Rampenlänge?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
7	Handlauf		
70	Hat die Rampe auf beiden Seiten einen Handlauf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Ist der Handlauf in einer Höhe von 85–90 cm angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8	Traverse oder Randsockel		
80	Ist der Rampenrand mit einer Traverse auf max. 30 cm oder einem Sockel von mind. 3 cm ausgestattet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Bodenbelag		
90	Gedeckte Rampe bis max. 6 % Steigung: Entspricht der Bodenbelag der Bewertungsgruppe GS2/R11?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Ungedeckte Rampe bis max. 6 % Steigung: Entspricht der Bodenbelag der Bewertungsgruppe GS3/R12?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Beleuchtung		
100	Ist die Rampe mit 100 Lux ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
101	Ist die Rampe – auch für im Rollstuhl sitzende Personen – blendfrei ausgeleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	