

Checkliste Terrassen und Balkone bei Gemeinschaftsräumen

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Abstellflächen		
10	Ist für 4 Sitzplätze eine Abstellfläche von 0,5 m ² für Rollatoren vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Gibt es zusätzliche Abstellflächen für Geschirrwagen, Putzwagen und andere mobile Objekte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Liegen all diese Abstellflächen ausserhalb der Gehbereiche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Sind sie durch Markierungen am Boden und Piktogramme an der Wand klar gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14	Sind diese Markierungen auch für Menschen mit einer Sehbehinderung klar erkennbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Tische		
20	Sind Tische in einem Abstand von mind. 2,20 m zueinander platziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Haben Tische einen Abstand von mind. 1,50 m zu Wänden und festen Bauteilen?		
3	Durchgänge		
30	Sind zwischen den Zonen Zirkulationsflächen von mind. 1,20 m Breite vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Gehstützen		
40	Sind bei den Sitzgelegenheiten und Tischen Halterungen für Gehstützen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Ausweich- und Wendeflächen		
50	Ist vor Hindernissen eine Wendefläche von mind. 1,40x1,70 m frei gehalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6	Gebäudeteile		
60	Sind Gebäudeteile, die mit einer Höhe von weniger als 2,10 m in den Gehbereich hineinragen, abgeschränkt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Treppen		
70	Sind Treppen im unterlaufbaren Bereich niedriger als 2,10 m so abgeschränkt, dass sie nicht seitlich oder von hinten unterlaufen werden können?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Sind alle Treppen so abgeschränkt, dass ein Absturz verhindert wird?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
8	Türen		
80	Hat jede Terrassentüre eine lichte Breite von mind. 90 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
81	Wurde auf mechanische Türschliessvorrichtungen verzichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
82	Öffnen und schliessen sich Schiebetüren automatisch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
83	Haben die Schwellen zur Terrasse auf beiden Seiten eine max. Höhe von 2,5 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
84	Sind Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9	Glastüren / raumhohe Glaselemente		
90	Sind kontrastreiche Markierungen auf mind. 0,90 m und max. 1,60 m Höhe angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Brüstungen/Geländer		
100	Beträgt die Höhe der Geländer mind. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
101	Beträgt die Höhe der Balkonbrüstung mind. 0,90 m, bei einer Brüstungsdicke von mind. 20 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
102	Haben die Brüstungen einen Handlauf?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
103	Sind die Geländer bis zu einer Höhe von 75 cm frei von Öffnungen grösser als Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
104	Sind sie schwer bekletterbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
105	Sind die Brüstungen ab einer Höhe von 75 cm transparent gestaltet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
106	Sind die Glas-Brüstungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Bodenbelag		
110	Besteht zwischen dem Bodenbelag der Terrasse und dem Innenraum-Belag ein deutlicher Farb- und Helligkeitskontrast?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
111	Ist der Bodenbelag auf der ganzen Terrasse einheitlich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
112	Ist der ganze Bodenbereich frei von Stufen, Versätzen, Stolperstellen und herumliegenden Gegenständen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
113	Wird der Bodenbelag nach Pflichtenheft regelmässig auf Stolperstellen geprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
114	Ist er auch in nassem Zustand griffig und rutschhemmend (GS2/R11)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
115	Sind die Wasserabläufe bodeneben eingebaut?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Hindernisse		
120	Sind Ständer und Halterungen (z. B. für Sonnenschirme) so angebracht, dass keine Stolperstellen entstehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
121	Sind geöffnete Sonnenschirme höher als 2,10 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
122	Werden die Mindestmasse für niedrige Hindernisse (z. B. für Pflanztröge) eingehalten (Tabelle 3, S. 38)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Absturzstellen		
130	Sind alle Absturzstellen, unabhängig von ihrer Absturzhöhe, mit einer Absturzsicherung versehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
14	Elektroinstallation		
140	Sind Steckdosen so angebracht, dass auf den Einsatz von Verlängerungskabeln verzichtet werden kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15	Beleuchtung		
150	Beträgt die Terrassen-Beleuchtung mind. 100 Lux?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
151	Sind die Schalter im Aussenbereich beleuchtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
152	Sind in den Übergangszonen zwischen Terrasse und Hausinnerem die Beleuchtungsstärken aufeinander abgestimmt, d. h. gleich hell?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	