

# Checkliste Treppen im Hausinnern

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
<b>1</b>	<b>Treppenlauf</b>		
10	Beträgt die Laufbreite der Treppe mind. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Ist der Stufenverlauf homogen, ohne unvorhersehbare Unterbrechungen oder Stufen mit abweichenden Massen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Gibt es maximal 8–10 Stufen, bis ein Zwischenpodest kommt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Beträgt der Abstand zwischen Treppe und Wand max. 5 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14	Sind die Steigungen der Stufen geschlossen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15	Ist die Fläche der Steigungen «s» schräg gestellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16	Beträgt diese Unterschneidung «s» der Stufe max. 3 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>2</b>	<b>Bodenbelag auf den Stufen</b>		
20	Entspricht der Stufenbelag der Gleitfestigkeit R10/GS1?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Ist der Stufenbelag eben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
22	Ist der Belag der Austrittsstufe mit dem Bodenbelag der Geschossdecke bündig?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
23	Heben sich die Treppenstufen kontrastreich vom Bodenbelag der Etagen ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
24	Sind die Vorderkanten der Stufen abgerundet oder abgeschrägt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
25	Sind die Vorderkanten der Stufen mit einer kontrastierenden Markierung gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
<b>3</b>	<b>Handlauf</b>		
30	Gibt es einen Handlauf auf beiden Seiten der Treppe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Hat er einen Durchmesser von 4–5 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
32	Ist der Handlauf auf einer Höhe von 85–90 cm montiert (gemessen im Lot ab der Treppenstufen-Vorderkante)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
33	Ist zwischen Handlauf und Wand ein Abstand von mind. 5 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
34	Ist der Handlauf so montiert, dass die Hand nicht mit den Halterungen kollidiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
35	Überragt der Handlauf den Treppenlauf an beiden Enden um mind. 30 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>4</b>	<b>Geländer</b>		
40	Hat das Treppengeländer am Treppenlauf eine Höhe von mind. 90 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
41	Hat das Geländer auf dem Zwischenpodest eine Höhe von mind. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
42	Hat das Geländer auf der Etage eine Höhe von mind. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
43	Sind alle Öffnungen im Treppengeländer bis auf eine Höhe von 75 cm kleiner als Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>5</b>	<b>Beleuchtung</b>		
50	Gibt es Lichtschalter direkt bei der Treppe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Wir das Licht über einen Präsenzmelder geregelt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
52	Sind Bewegungsmelder so eingestellt, dass das Licht, wenn Personen sich ausruhen, genügend lang brennt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
53	Liegt die Beleuchtungsstärke bei 300 Lux?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
54	Sind Lichtquellen blendungsfrei angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
55	Liegen die Vorderkanten der Treppenstufen ausserhalb des Schlagschattens?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>6</b>	<b>Zugangsbarriere</b>		
60	Ist der obere Zugang zur Treppe räumlich oder mit einer in der Mitte montierten Stange oder einer Barriere gesichert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>7</b>	<b>Rampen im Innenraum</b>		
70	Wurde auf Rampen im Innenraum verzichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	