

# Checkliste Zirkulationsräume und Korridore

<b>Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:</b>		<b>Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:</b>	
<b>Datum der Bestandsaufnahme:</b>		<b>Person, die die Begehung durchführt/Funktion:</b>	
<b>Datum/ Visum:</b>	<b>Sicherheitskoordinator/-in:</b>	<b>Mitarbeitervertretung:</b>	<b>Pflegeleitung:</b>

**Empfehlung:** Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
<b>1</b>	<b>Handlauf</b>		
10	Sind im Korridor an beiden Wänden Handläufe montiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>2</b>	<b>Bodenbeläge</b> ( <i>hindernisfrei: Schwelle max. 2,5 cm; bodeneben: keine Schwelle</i> )		
20	Entsprechen die Böden der Gleitfestigkeit R10/GS1?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Sind die Böden eben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
22	Sind sie hindernisfrei ausgebildet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>3</b>	<b>Abstellplatz</b>		
30	Sind im Korridor Park- und Abstellflächen für Gehhilfen vorgesehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
31	Sind diese Flächen ausserhalb der Gehbereiche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
32	Sind sie nahe bei den Ruhezeiten und Sitzgelegenheiten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
33	Sind im Korridor Park- und Abstellflächen für Putzwagen vorgesehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
34	Sind diese Flächen ausserhalb der Gehbereiche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>4</b>	<b>Halterungen für Gehhilfen</b>		
40	Sind in der Nähe von Sitzgelegenheiten Halterungen für Gehhilfen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>5</b>	<b>Absturzsicherung</b>		
50	Gibt es bei Wendelplätzen, die bei einem Treppenabgang liegen, eine Absturzsicherung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
51	Gibt es bei Wendelplätzen, die bei einem Treppenabgang liegen, einen taktilen Bodenbelag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>6</b>	<b>Korridorbreite</b>		
60	Ist eine Durchgangsbreite von mind. 1,20–1,50 m im ganzen Korridorbereich eingehalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
<b>7</b>	<b>Hindernisse im Kopfbereich</b>		
70	Sind in den Gehbereich ragende Gebäudeteile oder Innenausbauelemente in einer Höhe von weniger als 2,10 m abgeschränkt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Sind Treppen im unterlaufbaren Bereich niedriger als 2,10 m so abgeschränkt, dass sie nicht seitlich oder von hinten unterlaufen werden können?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>8</b>	<b>Zimmertüren</b>		
80	Sind alle Zimmertüren schwellenlos?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
81	Ist bei allen Türen eine minimale Zugangsbreite von 80 cm eingehalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
82	Haben alle Zimmertüren seitlich einen freien Bereich von mind. 60 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
83	Sind die Türen in Nischen angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
84	Lassen alle nach aussen öffnenden Zimmertüren im Flur einen freien Durchgang von mind. 1,20 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>9</b>	<b>Beleuchtung</b>		
90	Ist eine Beleuchtungsstärke von 300 Lux vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Sind die Beleuchtungsstärken zwischen Zimmern und Korridor gleich hell?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
92	Sind die Beleuchtungsstärken zwischen Aussenbereichen und Korridor gleich hell?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
93	Ist die Beleuchtung blendungsfrei angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>10</b>	<b>Möblierung</b>		
100	Sind Möbel und Hindernisse durch Direktlichtanteil hervorgehoben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
101	Unterscheiden sich die Möbel durch ihre Farbe klar von der Umgebung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
102	Unterscheiden sich die Möbel durch Kontraste klar von der Umgebung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>11</b>	<b>Farbe und Kontraste</b>		
110	Unterscheiden sich Wände, Türen und Böden durch Farbe klar voneinander?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
111	Unterscheiden sich Wände, Türen und Böden durch Kontraste klar voneinander?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
112	Heben sich Handläufe kontrastreich von den Wänden ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>12</b>	<b>Fensterflächen</b>		
120	Befinden sich die Fenster an den Längswänden und nicht am Kopfende eines Korridors?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	