

Liste de contrôle Ascenseurs pour personnes

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1	Accessibilité		
10	Peut-on accéder à l'ascenseur depuis les places de stationnement sans obstacles?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	Y a-t-il un ascenseur permettant d'accéder au garage souterrain?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
12	Y a-t-il un ascenseur à proximité de l'entrée principale?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
13	Y a-t-il deux ascenseurs permettant d'accéder à tous les étages?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
14	Les accès à l'ascenseur sont-ils tous dépourvus de différences de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2	Surface de manœuvre devant les portes de l'ascenseur		
20	Y a-t-il, devant l'ascenseur à chaque étage, une surface de manœuvre de min. 1,40 x 1,40 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3	Portes de l'ascenseur		
30	Les portes de l'ascenseur présentent-elles à tous les étages une largeur de passage utilisable de min. 80 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	La porte de l'ascenseur a-t-elle été disposée sur le «côté le plus court»?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
32	Se distingue-t-elle du corridor par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
33	Reste-t-elle expressément ouverte plus longtemps?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
4	Taille de la cabine		
40	L'un des deux ascenseurs a-t-il une taille de cabine de min. 1,10 x 1,40 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
41	L'un des deux ascenseurs a-t-il une taille de cabine de min. 1,40 x 2,40 m (ce qui permet d'y faire demi-tour avec un déambulateur à roulettes)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
42	En cas d'ascenseur à services opposés, la cabine a-t-elle une largeur min. de 1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
5	Murs de l'ascenseur		
50	Les murs de l'ascenseur sont-ils clairs?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
6	Main courante		
60	Y a-t-il une main courante sur chacun des murs de la cabine?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
61	La main courante est-elle fixée à une hauteur de 85–90 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
7	Miroir		
70	A-t-on renoncé à fixer un miroir dans l'ascenseur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
8	Eclairage		
80	L'éclairage lumineux du sol de l'ascenseur et du tableau de commande est-il de min. 300 lux, sans qu'il y ait un risque d'éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
9	Tableau de commande		
90	Le tableau de commande est-il fixé à une hauteur comprise entre 80 cm et 1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
91	Le tableau de commande est-il fixé à une distance de min. 40 cm du coin de la cabine?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
92	Les touches sont-elles en relief et leur taille est-elle de min. 4 x 4 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
93	Les inscriptions se distinguent-elles clairement du fond?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
94	La taille des inscriptions est-elle de min. 3 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
95	Les touches pour l'alarme et pour l'ouverture des portes sont-elles séparées des touches pour les étages?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
96	L'appel d'urgence s'effectue-t-il par un signal acoustique et optique?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
97	Y a-t-il une confirmation acoustique et optique indiquant que de l'aide va arriver?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
10	Contact visuel		
100	La cabine de l'ascenseur est-elle partiellement vitrée?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	Revêtement de sol dans l'ascenseur		
110	S'il y a un sas de propreté à l'entrée: le revêtement de sol dans l'ascenseur correspond-il à la classe antidérapante GS1/R10?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
111	S'il n'y a pas de sas de propreté à l'entrée: le revêtement de sol dans l'ascenseur correspond-il à la classe antidérapante GS2/R11?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	