

Liste de contrôle Escaliers intérieurs

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1 Volée d'escalier			
10	La volée de l'escalier présente-t-elle une largeur min. de 1,20 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	La volée est-elle homogène, sans interruptions imprévisibles ni marches aux dimensions irrégulières?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
12	Y a-t-il au maximum 8–10 marches avant qu'il y ait un palier intermédiaire?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
13	L'espace entre l'escalier et le mur est-il de max. 5 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
14	Les contremarches sont-elles pleines?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
15	Les contremarches sont-elles inclinées?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
16	L'avancée fait-elle au max. 3 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2 Revêtement des marches			
20	Le revêtement des marches correspond-il à la classe antidérapante R10/GS1?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Le revêtement est-il lisse?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
22	Le revêtement des marches palières est-il à fleur avec celui des étages?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
23	Les marches de l'escalier se distinguent-elles par des contrastes du revêtement de sol des étages?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
24	Les nez de marches sont-ils arrondis ou chanfreinés?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
25	Les nez de marches présentent-ils un marquage contrasté?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3 Main courante			
30	Y a-t-il une main courante des deux côtés de l'escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	Son diamètre est-il de 4–5 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
32	Est-elle fixée à une hauteur de 85–90 cm (mesurée verticalement à partir des nez de marches)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
33	Y a-t-il un espace de min. 5 cm entre la main courante et le mur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
34	La main courante est-elle montée de façon à ce que les fixations ne gênent pas le passage des doigts?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
35	La main courante déborde-t-elle de min. 30 cm aux deux extrémités de la volée de l'escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
4	Garde-corps		
40	Le garde-corps a-t-il une hauteur min. de 90 cm le long de la volée?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
41	Le garde-corps a-t-il une hauteur min. de 1,00 m au niveau du palier intermédiaire?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
42	Le garde-corps a-t-il une hauteur min. de 1,00 m au niveau de l'étage?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
43	Les ouvertures dans le garde-corps de l'escalier sont-elles toutes plus petites que Ø 12 cm jusqu'à une hauteur de 75 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
5	Eclairage		
50	Y a-t-il des interrupteurs à proximité immédiate de l'escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	La lumière est-elle commandée au moyen d'un détecteur de présence?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
52	Les détecteurs de mouvement sont-ils réglés de façon à ce que la lumière reste allumée assez longtemps quand des personnes font une pause dans l'escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
53	L'éclairage lumineux est-il de 300 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
54	Les sources lumineuses sont-elles disposées de façon à éviter tout éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
55	Les nez de marches se trouvent-ils en dehors de l'ombre portée?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
6	Barrière d'accès		
60	L'accès supérieur à l'escalier est-il sécurisé spatialement, par un poteau placé au milieu ou par une barrière?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
7	Rampes intérieures		
70	A-t-on renoncé aux rampes dans les espaces intérieurs du bâtiment?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	