

Liste de contrôle Zones de passage et corridors

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1	Main courante		
10	Des mains courantes ont-elles été fixées sur les deux murs du corridor?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2	Revêtements de sol <i>(sans obstacles: différences de niveau de max. 2,5 cm; de plain-pied: sans différences de niveau)</i>		
20	Les revêtements correspondent-ils à la classe antidérapante R10/GS1?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Les sols sont-ils lisses?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
22	Sont-ils sans obstacles?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3	Surface de stationnement		
30	A-t-on prévu dans le corridor des possibilités de stationnement pour les aides à la marche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	Ces surfaces se trouvent-elles en dehors des zones de passage?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
32	Se trouvent-elles à proximité des zones de repos et des sièges?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
33	A-t-on prévu dans le corridor des possibilités de stationnement pour les chariots de nettoyage?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
34	Ces surfaces se trouvent-elles en dehors des zones de passage?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
4	Fixations pour les aides à la marche		
40	Y a-t-il à proximité des sièges des fixations prévues pour les aides à la marche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
5	Dispositif de protection contre les chutes dans le vide		
50	A-t-on prévu un tel dispositif vers les surfaces de manœuvre situées à proximité de l'accès à un escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	A-t-on posé un revêtement de sol tactile vers les surfaces de manœuvre situées à proximité de l'accès à un escalier?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
6	Largeur du corridor		
60	A-t-on respecté une largeur de passage min. de 1,20–1,50 m dans tout le corridor?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
7	Obstacles au niveau de la tête		
70	Les éléments du bâtiment faisant saillie dans la zone de passage ou les éléments d'aménagement intérieur atteignant une hauteur de moins de 2,10 m sont-ils entourés d'un dispositif de protection?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
71	L'espace d'une hauteur de moins de 2,10 m sous les escaliers est-il protégé de façon à ce qu'il soit impossible de s'y engager depuis les côtés ou l'arrière?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
8	Portes des chambres		
80	Les portes des chambres sont-elles toutes dépourvues de seuils?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
81	A-t-on respecté une largeur minimale de passage de 80 cm pour toutes les portes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
82	Y a-t-il à côté de toutes les portes de chambres un espace libre de min. 60 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
83	Les portes sont-elles disposées dans des niches?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
84	Les portes de chambres ouvrant vers l'extérieur laissent-elles toutes un passage libre de min. 1,20 m dans le corridor?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
9	Eclairage		
90	L'éclairage lumineux est-il de 300 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
91	L'éclairage lumineux dans le corridor est-il le même que dans les chambres?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
92	L'éclairage lumineux dans le corridor est-il le même que dans les espaces extérieurs?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
93	L'éclairage est-il aménagé de façon à éviter tout éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
10	Ameublement		
100	Les meubles et les obstacles sont-ils mis en évidence par de la lumière directe?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
101	Les meubles se distinguent-ils clairement de ce qui les entoure par leur couleur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
102	Les meubles se distinguent-ils clairement de ce qui les entoure par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	Couleur et contrastes		
110	Les murs, les portes et les sols se distinguent-ils clairement les uns des autres par leur couleur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
111	Les murs, les portes et les sols se distinguent-ils clairement les uns des autres par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
112	Les mains courantes se distinguent-elles des murs par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
12	Surfaces vitrées		
120	Les fenêtres se trouvent-elles sur les parois longitudinales, et non à l'extrémité du corridor?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	