

Liste de contrôle Local sanitaire dans les chambres

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte.

Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
1	Porte		
10	La porte de la chambre présente-t-elle une largeur de min. 80 cm (ni le battant ni la poignée de la porte ne doivent déborder sur ces 80 cm)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	L'accès est-il de plain-pied?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
12	La porte ouvre-t-elle vers l'extérieur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
13	Peut-elle être déverrouillée de l'extérieur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
2	Revêtement de sol		
20	Le revêtement de sol est-il dépourvu de bords et de décalages de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Le revêtement de sol correspond-il à la classe antidérapante B ou GB2?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
3	Revêtement des murs		
30	Le revêtement des murs se distingue-t-il du revêtement du sol, plus foncé, par un contraste de luminosité ou de couleur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	Le revêtement des murs est-il mat, de façon à éviter tout risque d'éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
4	Poignées de maintien		
40	La barre de douche est-elle transformée en barre d'appui?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
41	Y a-t-il une poignée en «L» dans la douche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
42	Offre-t-elle suffisamment de stabilité?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
43	Est-elle fixée à une hauteur de 70–75 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
44	Y a-t-il une poignée de maintien à proximité des WC?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
45	Offre-t-elle suffisamment de stabilité?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
46	Est-elle fixée à une hauteur de 70–75 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
47	Le porte-serviettes près du lavabo peut-il aussi servir de poignée de maintien?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
48	Offre-t-il suffisamment de stabilité?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
49	Est-il fixé à une à une hauteur de 85–90 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
5 Douche			
50	L'accès à la douche est-il dépourvu d'obstacles (de plain-pied avec canalisations à proximité ou ressaut chanfreiné de max. 2,5 cm de hauteur)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	Les dimensions de la douche sont-elles de min. 0,90x1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
52	Y a-t-il, à côté de la douche, une surface de min. 90 cm de largeur permettant à une personne appartenant au personnel soignant de s'y tenir?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
53	Le système d'évacuation de l'eau a-t-il été réalisé à fleur de sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
54	La pente pour l'écoulement est-elle de max. 2 %?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
55	Le revêtement de sol de la douche se distingue-t-il par sa couleur ou un contraste le différenciant du reste du sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
56	Y a-t-il un tabouret de douche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
6 WC			
60	Les WC sont-ils fixés à une hauteur de 46 cm (hauteur habituelle pour un siège de WC)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
61	Peut-on en régler la hauteur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
62	La cuvette des WC a-t-elle une profondeur de min. 65 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
63	Y a-t-il, à gauche et/ou à droite des WC, une surface libre de 90 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
7 Lavabo			
70	Le lavabo est-il fixé à une hauteur de 85 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
71	Est-il profond de min. 55 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
72	Y a-t-il suffisamment d'espace libre au-dessous (place pour les jambes de min. 65 cm)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
73	Le siphon est-il encastré dans le mur, ou fixé près du mur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
8 Poignée de fenêtre			
80	La poignée de la fenêtre est-elle fixée à max. 1,10 m de hauteur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
81	Est-elle longue de min. 12 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
9 Eclairage			
90	Le système d'éclairage des sanitaires a-t-il une intensité lumineuse de min. 300 lux (ou mieux: de 500 lux)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
91	Est-il uniformément réparti?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
92	Est-il aménagé de façon à éviter tout risque d'éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
93	A-t-on pensé à ne pas fixer la lampe de l'armoire à glace face à la porte?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
10 Interrupteurs et/ou prises électriques			
100	Les interrupteurs et les prises électriques se distinguent-ils par des contrastes?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
101	Les interrupteurs sont-ils fixés à une hauteur de 0,80–1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11 Dispositif d'appel d'urgence			
110	Y a-t-il un dispositif d'appel d'urgence?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
111	Est-il aménagé de manière à pouvoir même être actionné par une personne étendue sur le sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	