

Checkliste Gemeinschaftsräume und Cafeteria

Objektname/Bereich/Abteilung/Gebäude/Etage:		Verantwortliche Person in der Bereichsleitung:	
Datum der Bestandsaufnahme:		Person, die die Begehung durchführt/Funktion:	
Datum/ Visum:	Sicherheitskoordinator/-in:	Mitarbeitervertretung:	Pflegeleitung:

Empfehlung: Wenn eine Frage nicht relevant ist, streichen Sie diese, damit ersichtlich ist, dass der Punkt beachtet wurde. Die umgesetzten Massnahmen sind zu evaluieren.

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
1	Abstellplatz		
10	Steht im Speiseraum pro Bewohnerzimmer 0,5 m ² gekennzeichnete Abstellfläche für Hilfsmittel wie Rollstühle und Rollatoren zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Sind diese Abstellplätze in Tischnähe angeordnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Gibt es zusätzlich Abstellflächen für Geschirrwagen, Putzwagen und andere mobile Objekte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13	Liegen all diese Abstellflächen ausserhalb der Gehbereiche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14	Sind sie durch Markierungen am Boden und Piktogramme an der Wand klar gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15	Sind diese Markierungen auch für Menschen mit einer Sehbehinderung klar erkennbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	Tische		
20	Sind zwischen allen Raumzonen Zirkulationsflächen von mind. 1,20 m Breite vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
21	Sind zwischen den Tischen (an den Seiten, an denen keine Sitzplätze vorgesehen sind) Zirkulationsflächen von mind. 1,20 m Breite vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
22	Sind Tische (an den Seiten, an denen Sitzplätze vorgesehen sind) in einem Abstand von mind. 2,20 m zueinander platziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
23	Haben Tische (an den Seiten, an denen Sitzplätze vorgesehen sind) einen Abstand von mind. 1,50 m zu Wänden und festen Bauteilen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Gehstützen		
30	Sind bei allen Sitzgelegenheiten Halterungen für Gehstützen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4	Treppen		
40	Sind Treppen im unterlaufbaren Bereich niedriger als 2,10 m so abgeschränkt, dass sie nicht seitlich oder von hinten unterlaufen werden können?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5	Türen und Durchgänge		
50	Haben alle Türen eine lichte Durchgangsbreite von mind. 90 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
6	Glastüren		
60	Sind Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) versehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
61	Sind raumhohe Glaselemente auf einer Höhe über 0,90 m und	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7	Fenster/Brüstungen		
70	Sind raumhohe Fenster mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) versehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
71	Befindet sich die Oberkante des festen Fensterrahmens auf mind. 0,75 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
72	Sind Fenster, deren Brüstung niedriger als 1,00 m sind, mit einer Absturzsicherung (Höhe mind. 1,00 m) versehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
73	Sind Fenstergriffe auf max. 1,10 m angebracht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
74	Sind Fenstergriffe mind. 12 cm lang?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8	Geländer		
80	Beträgt die Höhe der Geländer mind. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
81	Sind die Geländer bis zu einer Höhe von 75 cm frei von Öffnungen grösser als Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
82	Sind die Brüstungen/Geländer schwer bekletterbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
83	Haben sie einen Handlauf auf 85–90 cm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
84	Sind die Glas-Brüstungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
90	Farb- und Hell-Dunkel-Kontraste		
90	Heben sich Türen, die von BewohnerInnen benutzt werden, von den Wänden ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
91	Heben sich Wände und Böden klar voneinander ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
92	Heben sich die Möbel klar von den Wand- und Bodenflächen ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10	Beleuchtung		
100	Sind in den Übergangszonen die Beleuchtungsstärken zwischen den Bereichen (gemäss SN 12464-1 eine Helligkeitsstufe Abweichung) aufeinander abgestimmt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11	Bodenbelag		
110	Ist der ganze Bodenbereich bodeneben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
111	Ist er frei von herumliegenden Gegenständen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12	Elektroinstallationen		
120	Hat es in diesen Räumen Steckdosen, die für Bewohner und BewohnerInnen leicht zugänglich sind (Höhe 0,80–1,10 m)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
121	Sind Steckdosen so angebracht, dass auf den Einsatz von Verlängerungskabeln verzichtet werden kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
122	Sind die Anschlüsse von TV und Musikanlagen fest verkabelt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
123	Unterscheiden sich Lichtschalter kontrastreich von der Wand?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
124	Unterscheiden sich Schalter für Sonnenstoren kontrastreich von der Wand?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

	Anforderungen	erfüllt	Massnahmen
13	Beleuchtung		
130	Beträgt die Beleuchtung im Bodenbereich 300 Lux?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
131	Beträgt die Beleuchtung auf den Tischflächen 500 Lux?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
132	Sind (Steh-) Leuchten, die mehr als 10 cm in das Lichtraumprofil von 2,10 m Höhe hineinragen, am Boden oder auf der Höhe abgeschränkt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14	Handläufe		
140	Sind Handläufe vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15	Bodenbelag		
150	Entspricht der Bodenbelag der Gleitfestigkeit GS1/R10?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16	Akustik		
160	Können sich Bewohnerinnen und Bewohner -bei vollbesetztem Gemeinschaftsraum- bei einem Tischgespräch gut verstehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	