

# Liste de contrôle Accès extérieurs

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions non pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte.

Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
<b>1</b>	<b>Entrée principale</b>		
10	L'entrée principale est-elle visible depuis l'accès au terrain sur lequel se trouve l'établissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	L'éclairage lumineux de la zone protégeant du vent à l'entrée principale est-il de 300 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>2</b>	<b>Numéro ou nom de l'établissement</b>		
20	Est-il facile à trouver depuis la rue?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Son éclairage lumineux est-il de 200 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
22	Est-il facile à lire (la taille des caractères doit être de 3 cm par mètre de distance de lecture)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>3</b>	<b>Eclairage des chemins</b>		
30	L'éclairage lumineux du système d'éclairage est-il de 75 lux?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	L'éclairage est-il aménagé de façon à éviter tout éblouissement?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
32	A-t-on veillé à ce que l'éclairage permette aux résidents de bien reconnaître les visages des personnes qu'ils croisent?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>4</b>	<b>Accès avec déambulateur à roulettes ou autre aide à la marche</b>		
40	Les chemins menant à l'entrée principale sont-ils dépourvus de différences de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
41	Présentent-ils une largeur min. de 1,50 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>5</b>	<b>Escaliers et marches isolées</b>		
50	La liste de contrôle «Escaliers intérieurs» a-t-elle été remplie pour les escaliers extérieurs?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	Les escaliers peuvent-ils être évités en empruntant un autre chemin sans obstacles?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>6</b>	<b>Rampes</b>		
60	La liste de contrôle «Rampes» a-t-elle été remplie?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
<b>7</b>	<b>Revêtements de sol</b>		
70	Les revêtements de sol sont-ils durs?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
71	Ont-ils une surface plane?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
72	Sont-ils posés sans joints (ou avec des joints de max. 0,50 cm)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
73	Les revêtements de sol correspondent-ils à la classe antidérapante R11/GS2?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>8</b>	<b>Croisements de chemins</b>		
80	Les chemins présentent-ils une largeur min. de 1,50 m aux croisements?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>9</b>	<b>Barrières et chicanes</b>		
90	Les barrières ont-elles une hauteur min. de 1,00 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
91	Les barrières et les chicanes présentent-elles une largeur de passage min. de 1,20 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
92	Les barrières et les chicanes décalées sont-elles espacées de min. 1,70 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
93	Un socle de min. 3 cm à partir du sol a-t-il été posé pour signaler l'obstacle (et le rendre détectable avec la canne pour aveugles)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
94	Une traverse a-t-elle été fixée à max. 30 cm au-dessus du sol pour signaler l'obstacle (et le rendre détectable avec la canne pour aveugles)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>10</b>	<b>Obstacles à proximité des chemins</b> ( <i>bornes, poubelles, râteliers à vélos, bacs à plantes, rochers, etc.</i> )		
100	Les obstacles sont-ils placés en dehors de la zone de passage sur les chemins?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
101	Les dimensions minimales (voir tableau 3, p. 38) sont-elles respectées pour chacun des obstacles bas?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
102	Les obstacles bas se distinguent-ils de ce qui les entoure par des contrastes de luminosité et de couleur?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
103	Les obstacles inévitables sont-ils dépourvus d'arêtes vives?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>11</b>	<b>Obstacles situés à hauteur de la tête</b> ( <i>panneaux, branches, etc.</i> )		
110	Les chemins piétonniers présentent-ils partout une hauteur libre de min. 2,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>12</b>	<b>Entretien et maintenance / cahier des charges</b>		
120	A-t-on prévu des échéances fixes sur toute l'année pour la maintenance et l'entretien du réseau de chemins d'accès à l'EMS?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
121	A-t-on défini une personne responsable de la maintenance?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
122	La personne responsable dispose-t-elle d'un cahier des charges?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
123	Les travaux à effectuer y sont-ils définis précisément?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>13</b>	<b>Places de stationnement adaptées aux personnes en fauteuil roulant</b>		
130	A-t-on prévu, à l'intention des visiteurs, deux à trois places de stationnement adaptées aux personnes handicapées?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
131	Ces places de stationnement présentent-elles une largeur min. de 3,50 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
132	Y a-t-il, à côté de la surface de stationnement, un espace d'une largeur min. de 1,40 m permettant aux occupants du véhicule d'en sortir?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
133	Peut-on passer de la surface de stationnement à cet espace sans franchir de différence de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
134	Les places de stationnement se trouvent-elles près de l'entrée principale?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
135	Est-il possible d'accéder à l'ascenseur depuis la place de stationnement sans franchir de différence de niveau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
136	Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont-elles signalées par un marquage au sol jaune et par un pictogramme symbolisant une personne en fauteuil roulant?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
137	Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont-elles signalées par un panneau?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	